



Na osnovu izvršenih kontrola, pregleda i ispitivanja opisanih u izveštaju MIN Holding Co.  
MIN INSTITUT a.d. - Niš br. 03-74/ 1 od 13.02.2012.godine izdaje se

## UVERENJE O KONTROLISANJU

br.03-74/1-1

Naziv proizvoda: ***Energetsko-razvodni orman ERO-U***

Proizvođač: ***AVM MECHANIK O.R. Niška Banja, Ul.Kr. Marka 1***

Namena: ***za ugradnju energetskih i elektronskih upravljačkih sistema i komponenti***

Tip: ***ERO-U IZOLOVAN, SA DIHTOVANIM VRATIMA U RAVNI SA TELOM, I UVODNICAMA***

Fabrički broj: -

Godina proizvodnje: ***2011***

Tehnički podaci/opis: ***Izrađen od čeličnih profila i limaova sa dihtovanim vratima u ravni sa telom i uvodnicama, stepen zaštite IP55, različitih dimenzija od 300x300x160 do 800x800x400.mm.***

Priložena dokumentacija: ***Projektno-proizvođačka dokumentacija, uputstvo za upotrebu idr.***

Referentni standardi, pravilnici, propisi i dr: ***Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, Pravilnik o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad, Pravilnik o opštim merama zaštite na radu od opasnog dejstva elektr. struje, SRPS N.B2.730,741,751,752,754, SRPSIEC529 i dr.***

### ZAKLJUČAK:

***Energetsko-razvodni orman ERO-U sa uvodnicama, ispunjava sve uslove definisane standardima SRPS i EN i ispunjava sve uslove u pogledu kvaliteta i zahteva za ovu vrstu proizvoda.***

**NAPOMENA (upozorenje: pod kojim uslovima proizvod može da se koristi)**

**Uverenje važi samo za ispitivani tip proizvoda.**

**Ukoliko se na ormanu vrše naknadne operacije, uraditi dodatna ispitivanja u skladu sa SRPS IEC 529.**

**Uverenje se izdaje na osnovu rešenja br. 1221/2000 o registraciji i saglasno SRPS E.N.10204; 2008 kao uverenje o kontrolisanju "3.1."**

U Nišu, dana 13.02.2012.godine



MIN Holding Co. - Niš  
MIN INSTITUT a.d. - Niš  
Direktor

Branko Jovanović dipl.maš.inž.



Na osnovu izvršenih kontrola, pregleda i ispitivanja opisanih u izveštaju MIN Holding Co.  
MIN INSTITUT a.d. - Niš br. 03-57/ 1 od 02.02.2012.godine izdaje se

## UVERENJE O KONTROLISANJU

br.03-57/1-1

Naziv proizvoda: *Energetsko-razvodni orman*

Proizvođač: *AVM MECHANIK O.R. Niška Banja, Ul.Kr. Marka 1*

Namena: *za ugradnju energetskih i elektronskih upravljačkih sistema i komponenti*

Tip: *ERO-D SA DIHTOVANIM VRATIMA I KLJUČEM*

Fabrički broj: -

Godina proizvodnje: *2011*

Tehnički podaci/opis: *Izrađen od čeličnih profila i limaova sa dihtovanim vratima, stepen zaštite IP55, različitih dimenzija od 300x300x160 do 800x800x300.mm.*

Priložena dokumentacija: *Projektno-proizvođačka dokumentacija, uputstvo za upotrebu idr.*

Referentni standardi, pravilnici, propisi i dr: *Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, Pravilnik o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad, Pravilnik o opštim merama zaštite na radu od opasnog dejstva elektr. struje, SRPS N.B2.730,741,751,752,754, SRPSIEC529 i dr.*

### ZAKLJUČAK:

*Energetsko-razvodni orman ERO-D ispunjava sve uslove definisane standardima SRPS i EN i ispunjava sve uslove u pogledu kvaliteta i zahteva za ovu vrstu proizvoda.*

NAPOMENA (upozorenje: pod kojim uslovima proizvod može da se koristi )

Uverenje važi samo za ispitivani tip proizvoda.

Ukoliko se na ormanu vrše naknadne operacije(izrada otvora, uvodnica i sl.), uraditi dodatna ispitivanja u skladu sa SRPS IEC 529.

Uverenje se izdaje na osnovu rešenja br. 1221/2000 o registraciji i saglasno SRPS E.N.10204; 2008 kao uverenje o kontrolisanju "3.1."

U Nišu, dana 02.02.2012.godine



MIN Holding Co. - Niš  
MIN INSTITUT a.d. - Niš  
Direktor,

*Branko Jovanović dipl.maš.inž.*

EXPORT  
00000000 00002012

MADE IN  
**SERBIA**

№1 QUALITY